

## Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,  
Valentin-Linhof-Str. 2 - 81829 München,

bestätigt hiermit für das Lüftungsgerät,

- Pluggit Plan -

das gemäß Prüfbericht, WRG 445 DIBt, des TÜV SÜD Industrie Service GmbH,  
ein Wärmebereitstellungsgrad von

$\eta_{\text{esu}} = 80,1 \%$

und eine spezifische elektrische Leistungsaufnahme von


$p_{\text{el}} = 0,27 \text{ W}/(\text{m}^3/\text{h})$

ermittelt wurde.

**Angewendete Prüfungen:** Vereinbarung des SVA-A „Lüftungstechnik“ zur Prüfung von  
Lüftungsgeräten (LÜ-A. Nr. 21-1)

Für das oben genannte Lüftungsgerät ist die DIBt Zulassung unter folgendem  
Aktenzeichen, III 58-1.51.3-2/17,  
beantragt.

München, 31.03.2017



Produktmanagement  
Dipl.-Ing.  
Matthias Radegast